

# 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司						
法人代表：胡伟军		所属行业：危险废物			生产周期：2024.1.1-1.31	
详细地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道年鹏路8号						
联系方式：89260516						
委托监测机构名称：深圳市政科检测有限公司						
点位代码	点位名称	监测因子名称	监测时间	监测结果 (单位:mg/L)	标准限值 (单位:mg/L)	达标情况
DW001	综合废水排放口	pH值	2024-1-16	6.9	6~9	达标
DW001	综合废水排放口	五日生化需氧量	2024-1-16	0.25	4	达标
DW001	综合废水排放口	总磷	2024-1-16	0.02	0.2	达标
DW001	综合废水排放口	化学需氧量	2024-1-16	2	20	达标
DW001	综合废水排放口	总镍	2024-1-16	0.0035	0.02	达标
DW001	综合废水排放口	总铜	2024-1-16	0.02	0.5	达标
DW001	综合废水排放口	总锌	2024-1-16	0.05	1.0	达标
DW001	综合废水排放口	氨氮	2024-1-16	0.738	1.0	达标
DW001	综合废水排放口	总氮	2024-1-16	0.78	1.0	达标
DW001	综合废水排放口	悬浮物	2024-1-16	6	10	达标
DW001	综合废水排放口	氟化物	2024-1-16	0.003	1.0	达标
DW001	综合废水排放口	氰化物	2024-1-16	0.002	0.2	达标
DW001	综合废水排放口	石油类	2024-1-16	0.005	0.05	达标
DW001	综合废水排放口	总有机碳	2024-1-16	4.8	8	达标
DW001	综合废水排放口	总钡	2024-1-16	0.005	1	达标
点位代码	点位名称	监测因子名称	监测时间	监测结果 (单位:mg/Nm³)	标准限值 (单位:mg/Nm³)	达标情况
DA001	酸性废气排放口	硫酸雾	2024-1-17	ND	35	达标
DA001		氯化氢	2024-1-17	1.06	100	达标
DA002	粉尘废气排放口	颗粒物	2024-1-16	1.5	120	达标
DA003	含氰废气排放口	氰化氢	2024-1-17	ND	1.9	达标
DA004	污水处理车间废气排放口	氨(氨气)	2024-1-16	0.33	/	达标
DA004		硫化氢	2024-1-16	0.092	/	达标
DA004		硫酸雾	2024-1-16	ND	35	达标

DA004		臭气浓度	2024-1-16	630	2000 (无量纲)	达标
DA004		氯化氢	2024-1-16	1.05	100	达标
DA005	污泥减量化车间废气排放口	臭气浓度	2024-1-16	549	2000 (无量纲)	达标
DA005		硫化氢	2024-1-16	0.003	/	达标
DA005		氨(氨气)	2024-1-16	0.4	/	达标
DA006	2#暂存库废气排放口	硫酸雾	2024-1-16	ND	35	达标
DA006		氯化氢	2024-1-16	1.09	100	达标
DA006		非甲烷总烃	2024-1-16	2.85	120	达标
DA006		挥发性有机物	2024-1-16	0.65	30	达标
DA007	废铅酸蓄电池区废气排放口	硫酸雾	2024-1-16	ND	35	达标
<b>点位代码</b>	<b>点位名称</b>	<b>监测因子名称</b>	<b>监测时间</b>	<b>监测结果 (单位: dB(A))</b>	<b>标准限值 (单位: dB(A))</b>	<b>达标情况</b>
ZS-LGDJ-006	东南厂界外1米	噪声(Ld)	2024-1-17(白天)	58	65	达标
ZS-LGDJ-006	东南厂界外1米	噪声(Ln)	2024-1-17(晚上)	49	55	达标
ZS-LGDJ-004	东北厂界外1米	噪声(Ld)	2024-1-17(白天)	55	65	达标
ZS-LGDJ-004	东北厂界外1米	噪声(Ln)	2024-1-17(晚上)	48	55	达标
ZS-LGDJ-007	西北厂界外1米	噪声(Ld)	2024-1-17(白天)	58	65	达标
ZS-LGDJ-007	西北厂界外1米	噪声(Ln)	2024-1-17(晚上)	47	55	达标
ZS-LGDJ-005	南厂界外1米	噪声(Ld)	2024-1-17(白天)	59	65	达标
ZS-LGDJ-005	南厂界外1米	噪声(Ln)	2024-1-17(晚上)	46	55	达标

注：1、公司排污许可证无污水处理车间废气排放口氨(氨气)、硫化氢，污泥减量化车间废气排放口硫化氢、氨(氨气)排放浓度限值要求，故用“/”表示。  
2、“ND”表示检测结果低于方法检出限。