

自行监测结果报送表

| | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|
| 企业名称：深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | | |
| 法人代表：胡伟军 | 所属行业：危险废物 | 生产周期：2024.3.1-3.31 |
| 详细地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道年鹏路8号 | | |
| 联系方式：89260516 | | |

委托监测机构名称：深圳市政科检测有限公司

| 点位代码 | 点位名称 | 监测因子名称 | 监测时间 | 监测结果 (单位:mg/L) | 标准限值 (单位:mg/L) | 达标情况 |
|-------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------------|------|
| DW001 | 综合废水排放口 | pH值 | 2024-3-6、28 | 6.9 | 6~9 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 五日生化需氧量 | 2024-3-6、28 | 1.2 | 4 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 总磷 | 2024-3-6、28 | 0.005 | 0.2 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 化学需氧量 | 2024-3-6、28 | 5 | 20 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 总镍 | 2024-3-6、28 | 0.0035 | 0.02 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 总铜 | 2024-3-6、28 | 0.02 | 0.5 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 总锌 | 2024-3-6、28 | 0.0045 | 1.0 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 氨氮 | 2024-3-6、28 | 0.408 | 1.0 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 总氮 | 2024-3-6、28 | 0.96 | 1.0 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 悬浮物 | 2024-3-6、28 | 2 | 10 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 氟化物 | 2024-3-6、28 | 0.06 | 1.0 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 氰化物 | 2024-3-6、28 | 0.002 | 0.2 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 石油类 | 2024-3-6、28 | 0.005 | 0.05 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 总有机碳 | 2024-3-6、28 | 1.9 | 8 | 达标 |
| DW001 | 综合废水排放口 | 总钡 | 2024-3-6、28 | 0.005 | 1 | 达标 |

| 点位代码 | 点位名称 | 监测因子名称 | 监测时间 | 监测结果 (单位:mg/Nm³) | 标准限值 (单位:mg/Nm³) | 达标情况 |
|-------|-------------|--------|----------|---------------------|---------------------|------|
| DA001 | 酸性废气排放口 | 硫酸雾 | 2024-3-6 | ND | 35 | 达标 |
| DA001 | | 氯化氢 | 2024-3-6 | 1.46 | 100 | 达标 |
| DA002 | 粉尘废气排放口 | 颗粒物 | 2024-3-6 | 2.6 | 120 | 达标 |
| DA003 | 含氰废气排放口 | 氰化氢 | 2024-3-6 | ND | 1.9 | 达标 |
| DA004 | 污水处理车间废气排放口 | 氨(氨气) | 2024-3-6 | 0.34 | / | 达标 |
| DA004 | | 硫化氢 | 2024-3-6 | 0.003 | / | 达标 |
| DA004 | | 硫酸雾 | 2024-3-6 | ND | 35 | 达标 |

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|-----------|----|
| DA004 | | 臭气浓度 | 2024-3-6 | 309 | 2000（无量纲） | 达标 |
| DA004 | | 氯化氢 | 2024-3-6 | 1.49 | 100 | 达标 |
| DA005 | 污泥减量化车间废气排放口 | 臭气浓度 | 2024-3-6 | 354 | 2000（无量纲） | 达标 |
| DA005 | | 硫化氢 | 2024-3-6 | 0.004 | / | 达标 |
| DA005 | | 氨(氨气) | 2024-3-6 | 0.3 | / | 达标 |
| DA006 | 2#暂存库废气排放口 | 硫酸雾 | 2024-3-6 | ND | 35 | 达标 |
| DA006 | | 氯化氢 | 2024-3-6 | 1.43 | 100 | 达标 |
| DA006 | | 非甲烷总烃 | 2024-3-6 | 2.86 | 120 | 达标 |
| DA006 | | 挥发性有机物 | 2024-3-6 | 0.39 | 30 | 达标 |
| DA007 | 废铅酸蓄电池区废气排放口 | 硫酸雾 | 2024-3-6 | ND | 35 | 达标 |

注：1、公司排污许可证无污水处理车间废气排放口氨(氨气)、硫化氢，污泥减量化车间废气排放口硫化氢、氨(氨气)排放浓度限值要求，故用“/”表示。

2、“ND”表示检测结果低于方法检出限。