



181712050064



迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2022]X020 号

项目名称: 仙桃绿怡环保科技有限公司
2022 年 1 月污染源监测

委托单位: 仙桃绿怡环保科技有限公司

检测类别: 委托监测

报告日期: 2022 年 1 月 11 日

湖北迅捷检测有限公司

(加盖检测报告专用章)



扫描全能王 创建



说 明

- 1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及 **CMA** 章无效，无签发人签字无效。
- 2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。
- 4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告 3 个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
- 6.委托单位办理完毕以上手续后，本公司会尽快安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。
- 7.不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 8.本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 9.本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 10.除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 11.本次检测所涉及的所有记录档案保存期限应满足生态环境监测领域相关法律法规和技术文件的规定。
- 12.如果项目左上角标注“*”，表示该项目不在本公司的 CMA 认证范围内。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市长埠口镇长虹工业园创新路 1 号

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000



扫描全能王 创建



报告编号: 迅捷检字[2022]X020 号

检测报告

一、检测情况

- 1、委托单位: 仙桃绿怡环保科技有限公司
- 2、项目名称: 仙桃绿怡环保科技有限公司 2022 年 1 月污染源监测
- 3、项目所在地: 仙桃市西流河化工园
- 4、采样时间: 2022 年 1 月 7 日

检测点位情况见表 1, 监测点位示意图见附图 1, 现场监测点位图见附图

2.

表 1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
有组织 废气	◎1#锅炉废气排气筒 (DA009)	E113°34'9.02" N30°20'35.49"	烟气参数、氮氧化物	每月检测 1 天, 每天检测 3 次。

二、检测结果

有组织废气检测结果见表 2。

表 2 ◎1#锅炉废气排气筒检测结果表

检测项目		检测结果		
		◎1#锅炉废气排气筒（DA009）		
		第一次	第二次	第三次
排气筒高度（m）		15		
烟道截面积（m²）		0.1963		
烟气平均温度（℃）		58.8	58.4	56.8
烟气平均流速（m/s）		6.4	4.6	3.1
烟气含湿量（%）		9.4	9.6	9.5
烟气含氧量（%）		4.9	4.4	4.6
基准含氧量（%）		3.5	3.5	3.5
烟气流量（m³/h）		4524	3252	2191
标态干烟气量（m³/h）		3422	2457	1665
氮氧化物	实测排放浓度（mg/m³）	29	31	26
	折算排放浓度（mg/m³）	32	33	28
	排放速率（kg/h）	0.099	0.076	0.043





报告编号: 迅捷检字[2022]X020 号

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

- 1、参加检测的技术人员, 均经培训合格后持证上岗。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格, 并在有效期内使用。
- 3、检测仪器在使用前后进行了校准, 校准结果符合要求。
- 4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程均按《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 进行。
- 5、检测报告实行三级审核。

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表 3。

表 3 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	方法检出限
有组织废气	烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	MH3300 型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	XJCY009-02	/
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	MH3300 型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	XJCY009-02	3mg/m ³





迅捷检测 报告编号: 迅捷检字[2022]X020 号

附图1 监测点位示意图





报告编号: 迅捷检字[2022]X020 号

附图 2 现场监测点位图



◎1#锅炉废气排气筒 (DA009)

报告结束

编制: 俞宇柯 审核: 王明 签发: 郑永新

日期: 2022.1.11 日期: 2022.1.11 日期: 2022.1.11

