



202019124863



广东南岭检测技术有限公司
Guangdong Nanling Detection Technology Co., LTD.

检测报告

报告编号: NL/BG2211049

委托单位: 惠州市东江环保技术有限公司

项目类别: 废水

检测类别: 送样检测

报告日期: 2022 年 11 月 08 日

广东南岭检测技术有限公司
(盖章)

检验检测专用章



报告声明

- 1、本报告无本公司检测专用章或公章、骑缝章及  章无效。
- 2、本报告无编制、审核、签发人签名无效。
- 3、客户送样检测时，检测结果仅适用于客户提供的样品；本公司负责采样时，检测结果仅适用于采样当次工况。
- 4、报告中限值执行标准以客户提供的为准；当客户提出的检测要求与相关国家、行业规范不符时，依据客户最终确定合同或委托执行，本公司不承担任何责任；本公司对客户提供的数据不负责。
- 5、本报告未经本公司书面许可，不得复制（全文复制除外）使用。
- 6、本报告若有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
对无法保存、复现的样品，本公司不作复测。
- 7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于广告宣传。
- 8、本报告内容解释权归本公司所有。

本机构通讯资料：

广东南岭检测技术有限公司

地址：广东省惠州市惠澳大道惠州数码工业园广泰路3号工业厂房B栋1楼

邮政编码：516025

电话：0752-8826304

检测报告

一、基本信息

表 1-1 基本信息一览表

委托单位☑	名称	惠州市东江环保技术有限公司		
	地址	广东省惠州市惠城区潼侨镇联发大道 39 号		
接样日期		2022.11.03	接样人员	胡瑞连
检测日期		2022.11.03~2022.11.04	检测人员	郑培君、李浩林

二、检测信息

表 2-1 检测项目信息一览表

项目类别	样品编号	来样信息	样品状态及描述	检测项目
废水	SY221103009	DW004 雨水排放口 1	无色、有气味、无浮油	化学需氧量、 悬浮物
	SY221103010	DW005 雨水排放口 2	无色、有气味、无浮油	

三、检测结果

表 3-1 废水检测结果



来样信息	检测项目	检测结果	单位
DW004 雨水排放口 1	化学需氧量	<4	mg/L
	悬浮物	4	mg/L
DW005 雨水排放口 2	化学需氧量	<4	mg/L
	悬浮物	4	mg/L

四、检测方法

表 4-1 检测方法信息一览表

项目类别	检测项目	检测方法	仪器及型号	检出限
废水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	电子天平 ATX224	4mg/L

附图: 送样照片

DW004
雨水排放口 1DW005
雨水排放口 2

编

制:

林景丽

审

核:

王长叶

签

发:

范芳

日

期:

2022.05.08

报告结束