

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市宝安东江环保技术有限公司

法人代表：许世爱

所属行业：7724|危险废物治理

生产周期：24h

详细地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区第五工业区A区1号一层

联系方式：27264595

委托监测机构名称：深圳市华保科技有限公司

单位：mg/L（pH值无量纲），流量为m³/h

样品编号	点位名称	监测因子名称	监测时间	监测值	标准限值	监测结果说明		
/	总排口	pH值	2024-10-31	7.6	6-9	达标		
WS24A3159A0002	总排口	化学需氧量	2024-10-31	5	30	达标		
	总排口	氨氮	2024-10-31	0.038	1.5	达标		
WS24A3159A0003	总排口	总磷	2024-10-31	0.01	0.3	达标		
WS24A3159A0001	总排口	悬浮物	2024-10-31	4 (L)	30	达标		
WS24A3159A0002	总排口	总氮	2024-10-31	0.3	1.5	达标		
WS24A3159A0007	总排口	石油类	2024-10-31	0.06 (L)	0.5	达标		
WS24A3159A0004	总排口	总铜	2024-10-31	0.04 (L)	0.3	达标		
	总排口	总锌	2024-10-31	0.009 (L)	1.0	达标		
	总排口	总镍	2024-10-31	0.007(L)	0.1	达标		
	总排口	总铬	2024-10-31	0.03 (L)	0.5	达标		
	总排口	总铅	2024-10-31	0.05 (L)	0.05	达标		
WS24A3159A0008	总排口	氰化物	2024-10-31	0.004 (L)	0.2	达标		
WS24A3159A0005	总排口	五日生化需氧量	2024-10-31	0.5 (L)	6	达标		
WS24A3159A0006	总排口	六价铬	2024-10-31	0.004 (L)	0.05	达标		
/	总排口	流量	2024-10-31	82.08	/	达标		
WS24A3159B0001	总镍排口	总镍	2024-10-31	0.007(L)	0.1	达标		
		流量	2024-10-31	1.62	/	达标		
WS24A3159C0001	总铬，总铅排口	总铬	2024-10-31	0.03(L)	0.5	达标		
		总铅	2024-10-31	0.05(L)	0.05	达标		
		流量	2024-10-31	2.88	/	达标		