自行监测结果报送表

企业名称：深圳市宝安东江环保技术有限公司

法人代表:许世爱　　所属行业：7724|危险废物治理　　生产周期：24h

详细地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区第五工业区A区1号一层

联系方式：27264595

委托监测机构名称：深圳市华保科技有限公司　　单位：mg/L（pH值无量纲），流量为m^3/h

样品编号	点位名称	监测因子名称	监测时间	监测值	标准限值	监测结果说明		
/	总排口	pH值	2025-04-07	8.0	6-9	达标		
WS2540765A0001	总排口	化学需氧量	2025-04-07	4（L）	30	达标		
	总排口	氨氮	2025-04-07	0.025（L）	1.5	达标		
WS2540765A0005	总排口	总磷	2025-04-07	0.01（L）	0.3	达标		
WS2540765A0008	总排口	悬浮物	2025-04-07	4（L）	30	达标		
WS2540765A0001	总排口	总氮	2025-04-07	1.34	1.5	达标		
WS2540765A0006	总排口	石油类	2025-04-07	0.06（L）	0.5	达标		
WS2540765A0003	总排口	总铜	2025-04-07	0.04（L）	0.3	达标		
	总排口	总锌	2025-04-07	0.009（L）	1.0	达标		
	总排口	总镍	2025-04-07	0.007(L)	0.1	达标		
	总排口	总铬	2025-04-07	0.03（L）	0.5	达标		
	总排口	总铅	2025-04-07	0.05（L）	0.05	达标		
WS2540765A0007	总排口	氰化物	2025-04-07	0.004（L）	0.2	达标		
WS2540765A0002	总排口	五日生化需氧量	2025-04-07	0.5（L）	6	达标		
WS2540765A0004	总排口	六价铬	2025-04-07	0.004（L）	0.05	达标		
/	总排口	流量	2025-04-07	82.80	/	达标		
WS2540765C0001	总镍排口	总镍	2025-04-07	0.007(L)	0.1	达标		
		流量	2025-04-07	2.0	/	达标		
WS2540765B0001	总铬，总铅排口	总铬	2025-04-07	0.03(L)	0.5	达标		
		总铅	2025-04-07	0.05(L)	0.05	达标		
/		流量	2025-04-07	2.92	/	达标		