

自行监测结果报送表								
企业名称：深圳市宝安东江环保技术有限公司								
法人代表: 许世爱				所属行业：7724 危险废物治理		生产周期：24h		
详细地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区第五工业区A区1号一层								
联系方式：27264595								
委托监测机构名称：深圳市华保科技有限公司				单位：mg/L（pH值无量纲），流量为m³/h				
样品编号	点位名称	监测因子名称	监测时间	监测值	标准限值	监测结果说明		
—	总排口	pH值	2025-05-23	8.0	6-9	达标		
WS2552390A0001	总排口	化学需氧量	2025-05-23	4（L）	30	达标		
	总排口	氨氮	2025-05-23	0.050	1.5	达标		
WS2552390A0008	总排口	总磷	2025-05-23	0.01（L）	0.3	达标		
WS2552390A0007	总排口	悬浮物	2025-05-23	4（L）	30	达标		
WS2552390A0001	总排口	总氮	2025-05-23	0.64	1.5	达标		
WS2552390A0005	总排口	石油类	2025-05-23	0.06（L）	0.5	达标		
WS2552390A0003	总排口	总铜	2025-05-23	0.04（L）	0.3	达标		
	总排口	总锌	2025-05-23	0.009（L）	1.0	达标		
	总排口	总镍	2025-05-23	0.008	0.1	达标		
	总排口	总铬	2025-05-23	0.03（L）	0.5	达标		
	总排口	总铅	2025-05-23	0.05（L）	0.05	达标		
WS2552390A0006	总排口	氰化物	2025-05-23	0.004（L）	0.2	达标		
WS2552390A0002	总排口	五日生化需氧量	2025-05-23	0.5(L)	6	达标		
WS2552390A0004	总排口	六价铬	2025-05-23	0.004（L）	0.05	达标		
/	总排口	流量	2025-05-23	79.6	/	达标		
WS2552390CC0001	总镍排口	总镍	2025-05-23	0.007(L)	0.1	达标		
		流量	2025-05-23	2.56	/	达标		
WS2552390B0001	总铬，总铅排口	总铬	2025-05-23	0.03(L)	0.5	达标		
		总铅	2025-05-23	0.05(L)	0.05	达标		
		流量	2025-05-23	1.30	/	达标		